

安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

(涪)应急罚〔2026〕支-13-2号

被处罚单位：重庆建峰浩康化工有限公司 统一社会信用代码：91500102676128944E 地址：重庆市涪陵区白涛街道办事处（建峰化工总厂内） 法定代表人（负责人）：王XX 联系电话： 身份证号码： 职务：

本机关于2026年7月3日对你（单位）重庆涪陵绍兴市上虞区联益冷却塔有限公司“2·10”一般坍塌事故立案调查。经调查，你（单位）存在1.未对承包单位绍兴联益公司编制的《B2—600DW型冷却塔更换安装工程施工方案》进行严格审查，针对拆除旧塔施工方案缺乏作业流程步骤和针对性安全措施的情形失察失管；2.未严格检查绍兴联益公司安全生产工作，未对作业现场开展全过程安全管理，也未及时排查发现作业现场的安全隐患并督促整改的违法行为。以上事实有莫XX、谢XX、李XX、文XX、蒲XX、陈XX、莫XX、周XX、周XX、戴XX、齐XX、李XX、邱XX、蒋XX、邵XX、王XX的询问笔录，建峰浩康“2·10”相关资料、绍兴市上虞区联益冷却塔有限公司资料目录、重庆涪陵绍兴市上虞区联益冷却塔有限公司“2·10”一般坍塌事故技术原因调查报告、赔偿垫付协议、购销合同、重庆建峰浩康化工有限公司项目工程安全协议书、企业委外作业安全管理备案表、重庆建峰浩康化工有限公司作业现场安全交底记录表、委托书、B2—600DW型冷却塔更换安装工程施工方案、谢XX住院结算单、莫XX手机截图等证据证实。

以上行为，违反了《安全生产法》第四十九条第二款的规定，对本次事故负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，应当处三十万元以上一百万元以下的罚款的行政处罚。

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交当事人。

共2页 第1页

鉴于你（单位）能够积极配合本机关的相关调查，如实陈述违法事实，主动提供相

关证据和证明材料，积极处理善后，主动减轻违法行为危害后果，具有从轻情节，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第二项和《重庆市应急管理系统行政处罚裁量权基准》（渝应急发〔2025〕94号）第九节“突发事件部分”第9.1条“一般生产安全事故行政处罚基准表”第240项的规定，本机关决定对你（单位）作出罚款51万元（大写：伍拾壹万元整）的行政处罚。

对你（单位）的违法行为，本机关已依法责令☐改正/☐限期改正。

你（单位）应当自收到本决定书之日起15日内将☒罚款缴纳至指定银行：重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行（账号：2417010120350000012）/☐通过电子支付系统缴纳罚款。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，本机关可每日按罚款数额的3%加处罚款。

如果不服本决定，可以在收到本决定书之日起60日内依法向重庆市涪陵区人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向重庆市南川区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者按照有关规定强制执行。

重庆市涪陵区应急管理局（印章）

2026年7月24日